



ASPeF

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

E-mail: tecnico@aspefmantova.it

**SERVIZIO MANUTENZIONE SEMICOMPLETA PROGRAMMATA
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CHIAMATA DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' ED IN GESTIONE ASPEF
NONCHE' LA REPERIBILITA' E IL PRONTO INTERVENTO
CIG: 8476685DBD**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 4 - IMPORTO PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Art. 5 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 - RUOLI E COMPETENZE

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA – CONTROLLI PERIODICI

Art. 9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Art. 10 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Art. 11 - PRONTO INTERVENTO - REPERIBILITA'

Art. 12 - VERIFICHE E PROVE – CONTROLLI

Art. 13 - PENALI

Art. 14 - PERSONALE

Art. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Art. 16 - SUBAPPALTO

Art. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA – GARANZIA DEFINITIVA

Art. 18 - RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Art. 19 - RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Art. 20 - NORME DI SICUREZZA

Art. 21 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

Art. 22 - CODICE ETICO

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Art. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente atto ha per oggetto le prestazioni connesse a lavori di manutenzione ordinaria programmata semi completa di impianti elevatori dei fabbricati ASPEF nonché tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori che saranno ordinati da ASPEF presso i propri immobili in ragione delle proprie esigenze, necessità e urgenze.

Gli immobili di proprietà o in gestione ad ASPEF oggetto del presente bando sono:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Isabella D'Este sita in P.le Michelangelo 1 – Mantova
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) L. BIANCHI sita in Viale Fiume 49/51 – Mantova
- Studentato sito in Via Volta 1 / 3 - Mantova
- Comunità Socio Sanitaria per Disabili (C.S.S.) sita in Viale Gorizia - Mantova
- Poliambulatorio sito in Viale Pompilio 28/D - Mantova

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'affidamento dei lavori di manutenzione sarà di **mesi 36 (01/01/2021 - al 31/12/2023)** ovvero di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

È vietato il rinnovo tacito del Contratto. In ogni caso alla scadenza la Ditta Appaltatrice, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando ASPEF non avrà provveduto alla stipula di un nuovo Contratto.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare del presente appalto è costituito da **una quota fissa** necessaria per il servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti oggetto di bando, e da una quota variabile in funzione dei lavori di manutenzione straordinaria non preventivabili che saranno ordinati da ASPEF.

Gli importi sono di seguito riassunti:

MANUTENZIONE	IMPORTO APPALTO	ONERI SICUREZZA INCLUSI	ONERI SICUREZZA COVID (solo anno 2021) ESCLUSI	TOTALE COMPLESSIVO
Ordinaria Programmata	27.360,00	1.368,00	640,00	28.000,00
Straordinaria	11.700,00	585,00 (presunti; da computarsi per singolo intervento)	332,80 (presunti; da computarsi per singolo intervento)	12.032,80
Totale	39.060,00	1.953,00	972,80	40.032,80

L'Importo **Oneri della Sicurezza** è relativo all'intero importo complessivo a base di gara ed è **ricompreso in detto importo** ancorché NON soggetto a ribasso. L'importo oneri della sicurezza afferente ai lavori di manutenzione straordinaria è computato presuntivamente ai fini della procedura, detto onere sarà calcolato per ogni specifico intervento ordinato in ragione delle caratteristiche e peculiarità dello stesso; l'importo computato NON sarà soggetto a sconto contrattuale.

L'Importo **Oneri della Sicurezza COVID-19**, è computato in misura del 7% (secondo analisi Maggiori Costi Aziendali Conseguenti ad Emergenza Covid-19 del Listino CCIAA di Mantova voce COV-1.7.1) **relativo al**

solo anno 2021 (quindi a 1/3 dell'importo appalto complessivo); detto importo NON è soggetto a ribasso ed è **da sommarsi all'importo appalto aggiudicato**. L'importo oneri della sicurezza COVID afferente ai lavori di manutenzione straordinaria è computato presuntivamente ai fini della procedura, detto onere sarà calcolato per ogni specifico intervento ordinato in ragione delle caratteristiche e peculiarità dello stesso; l'importo computato NON sarà soggetto a sconto contrattuale e sarà sommato all'importo lavori.

L'importo dei lavori **di manutenzione straordinaria è puramente indicativo e calcolato da ASPEF sulla base delle attuali previsioni**, pertanto è valido solo ai fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. Di conseguenza detto importo non costituisce alcuna garanzia sul numero e l'ampiezza degli effettivi interventi che saranno effettuati dalla Ditta Appaltatrice nel corso dei 36 mesi e potrà variare secondo le esigenze dell'Azienda. Resta evidente che in sede di ordinativo di singolo lavoro saranno computati gli specifici oneri della sicurezza e oneri sicurezza COVID-19 non assoggettabili allo sconto contrattuale.

Art. 4 - IMPORTO PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

L'importo della manodopera sull'importo oggetto di gara è pari a euro 19.305,00 di cui euro 17.784,00 per la manutenzione ordinaria ed euro 1.521,00 per la straordinaria, quest'ultima calcolata sulla base dello storico degli interventi affidati da ASPEF.

Art. 5 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è soggetta all'osservanza e al rispetto delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elevatori, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza; si richiama in particolare il DM 15/09/2015, il DPR 30/04/1999 n. 162 e il Dpr 15/01/2015 n. 8.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata ad ASPEF.

Art. 6 – RUOLI E COMPETENZE

Di seguito sono precisati i ruoli e le competenze spettanti ad ogni figura presente nell'appalto.

ASPEF

In qualità di proprietaria e/o gestore di legge di tutti gli impianti posti nei fabbricati oggetto dell'appalto, provvede alla stipula del contratto di manutenzione, individuando nel presente Capitolato le modalità e la tempistica per l'esecuzione del servizio in oggetto. È responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attività di manutenzione e prendere decisioni in materia di strategie operative e provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta Appaltatrice.

DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice è responsabile del servizio oggetto dell'appalto, e provvederà all'esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e la manutenzione previsti nel Contratto, come descritti nel presente Capitolato, e comunque secondo le normative vigenti e i libretti di uso e manutenzione degli impianti installati, garantendo anche idonea assistenza.

Dovrà inoltre aver cura di mantenere costantemente aggiornati i registri di manutenzione come prescritti nel presente Capitolato.

La sottoscrizione del Contratto da parte della Ditta Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle norme vigenti e di loro incondizionata accettazione.

Art. 7 – DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto in parola si configura come una prestazione di servizi e come tale è disciplinata dai competenti articoli del D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dai relativi provvedimenti applicativi compreso il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con le modalità, i termini e tutte le condizioni aggiuntive, stabilite dal presente Capitolato Speciale.

All'atto dell'affidamento del servizio la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- a)** indirizzo della sede operativa dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti al presente appalto;
- b)** uno o più numeri telefonici, di fax e mail, di reperibilità e pronto intervento attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- c)** il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- d)** elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, come specificato al successivo art. "Norme relative al personale addetto all'attività".

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite o comunicati da ASPEF.

Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o dall'installatore. Dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato.

Art. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA – CONTROLLI PERIODICI

Tale servizio di manutenzione ordinaria programmata semi completa consiste in visite periodiche volte a garantire il completo stato di efficienza di impianti e attrezzature, mediante azioni preventive che vengono così definite:

- Sorveglianza: controllo visivo attento e costante atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano, nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali
- Controllo: oltre a quanto sopra, l'insieme delle operazioni tese a verificare la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti
- Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza e in buono stato gli impianti elevatori (in funzione dell'entità, dei materiali e delle attrezzature impiegati la manutenzione è di tipo ordinario o straordinario)
- Revisione: intervento che richiede mezzi, attrezzature, strumentazioni particolari o che comporti la sostituzione di apparecchi o componenti per i quali non sia possibile (o conveniente) la riparazione.

Per manutenzione semi completa si intende compreso nel prezzo tutta la Manutenzione Ordinaria Preventiva (secondo le specifiche di cui al punto specifico), Reperibilità e pronto intervento compreso nel prezzo, Manodopera per interventi su chiamata di qualsiasi natura e genere compresi nel prezzo; sono intesi esclusi i pezzi di ricambio (fatta eccezione per quelli di seguito indicati).

Materiali e interventi contenuti nella manutenzione semi completa e quindi contenuti nel costo, che restano a carico dell'Impresa aggiudicatrice la quale deve senza indugio procedere alla sostituzione:

- viteria
- bulloneria
- molle e accessori vari
- pulsanti
- rulli sospensioni porte
- pattini di scorrimento porte
- fusibili
- cavetti di acciaio accoppiamento porte
- bride per ancoraggi guise
- corsetteria
- magneti e accessori (staffe)
- accorciamento delle funi
- sanificazione della fossa annuale

Nella manutenzione semi completa è compresa assistenza alla visita periodica degli enti di controllo.

La sorveglianza giornaliera dei presidi viene eseguita dal personale della Committente.

La ditta Appaltatrice effettua gli interventi secondo le scadenze programmate (bimestrali, semestrali, annuali, ecc.) e interviene in caso di chiamata.

La natura e cadenza delle manutenzioni programmate per cadauno impianto è la seguente:

OPERAZIONI BIMESTRALI:

- controllo e ripristino dei livelli olio per l'argano e dei serbatoi per ingrassaggio guide posti sull'arcata di cabina
- controllo e ripristino del livello olio nel serbatoio degli impianti idraulici
- verifica quantità d'olio raccolto nella tanica di raccolta
- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, elettrici e idraulici dell'impianto, in particolare dei dispositivi di sicurezza (contatti porte di piano e cabina, contatto limitatore di velocità ecc.)
- controllo tenuta guarnizioni pistone
- controllo tenuta guarnizioni valvole
- controllo funzionamento delle porte di piano e di cabina e dei relativi dispositivi di apertura e di chiusura
- controllo rumorosità e vibrazioni delle parti dell'impianto
- controllo dell'usura degli organi meccanici e delle condizioni generali del funzionamento dell'impianto
- controllo ad ogni piano dislivello di cabina
- controllo ad ogni piano dell'efficienza del circuito di auto-livellazione ("ripescamento")
- controllo tensione di alimentazione dei principali circuiti
- verifica efficienza di segnale acustico di allarme
- controllo ad ogni piano dell'efficienza del segnale acustico d'allarme secondo le norme (per impianti idraulici)
- controllo efficienza e funzionamento dell'impianto di chiamata telefonica di emergenza in cabina e presso i numeri preselezionati
- controllo delle botoniere di piano e di cabina, delle eventuali spie luminose di segnalazione

- controllo delle apparecchiature citofoniche in cabina, nel locale macchina e di presidio
- controllo efficienza tasto di prova dei dispositivi differenziali installati nel locale macchinario
- sugli impianti con quadro a microprocessore controllo dei dispositivi di interfaccia della diagnostica, e dei dispositivi per il monitoraggio locale e remoto
- controllo dell'impianto luce delle cabine, del locale macchinario, del vano corsa, dei locali pulegge di rinvio
- pulizia del locale macchinario con relative apparecchiature
- pulizia della fossa e del tetto

OPERAZIONI SEMESTRALI:

- pulizia, lubrificazione e controllo del complesso operatore porte
- controlli efficienza del paracadute, limitatore velocità, valvola di caduta e degli altri dispositivi di sicurezza
- verifica minuta delle funi e delle catene portanti, delle funi, delle catene, dei nastri e dei loro attacchi, del selettore e del limitatore di velocità
- verifica tensione e scorrimento delle funi
- controllo dei filtri con loro eventuale pulizia
- controllo visivo dell'aspetto dell'olio nel serbatoio
- verifica tenuta olio in generale
- verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico
- verifica dei collegamenti con la terra
- controllo visivo dei segni sulle funi e/o catene per cabina al piano
- verifica ad ogni piano del dispositivo di segnalazione cabina al piano nel caso di manovra di emergenza (dove esiste).

OPERAZIONI ANNUALI:

- controllo targhe, cartelli e schemi
- controllo efficienza interruttore generale al piano terreno
- con impianto in ispezione, controllo di tutte le apparecchiature del vano corsa e relativa pulizia di vano e apparecchiature.

Per ogni intervento di manutenzione deve essere rilasciato un report degli interventi eseguiti con specifica della funzionalità e della corretta esecuzione.

La Ditta Appaltatrice deve redigere e compilare un registro di manutenzione.

Art. 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono tali tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria programmata semi completa.

In tal ordine è facoltà di ASPEF ordinare all'Appaltatore tutti quegli interventi relativi agli impianti elevatori dei fabbricati, che dovessero rendersi necessari per garantire il ripristino della funzionalità e/o eseguire innovazioni/implementazioni di impianti

Gli interventi di manutenzione straordinaria ordinati non urgenti saranno oggetto di preventivazione da parte dell'Affidatario, il quale redigerà computo specifico che prevede esclusivamente la seguente modalità:

- Applicazione **PREZZIARIO CC.IAA. di Mantova in vigore al momento dell'intervento, al quale va applicato il ribasso di gara offerto; in subordine qualora il prezziario anzidetto non contempli l'intervento o il materiale necessario, sarà utilizzato altro prezziario ufficiale (es. DEI) al quale va applicato il ribasso di gara offerto.**

Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con urgenza su richiesta di ASPEF oppure in quanto la Ditta Appaltatrice rilevi anomalia impiantistica che possa pregiudicare l'erogazione di servizi vitali per l'attività degli immobili, ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, l'intervento stesso verrà eseguito dalla Ditta Appaltatrice, senza preventivazione. La contabilizzazione degli interventi sarà eseguita a consuntivo secondo le modalità sopra descritte.

Al fine di contabilizzare gli interventi:

- gli operatori dovranno registrarsi (sia in ingresso che in uscita dalla struttura) sul Registro Ingressi presente negli uffici amministrativi
- gli operatori dovranno rilasciare bollettino indicante orario di arrivo e orario di uscita, e quantità del materiale utilizzato; detto bollettino sarà ritenuto conforme se controfirmato dal Responsabile del Servizio di Manutenzione di ASPEF.

Ad ultimazione lavori, la Ditta Appaltatrice dovrà procedere a:

- Registrare l'intervento sul registro delle manutenzioni straordinarie depositato presso l'Ufficio Tecnico di ASPEF;
- Rilasciare dichiarazione di corretta esecuzione dell'intervento alla regola dell'arte e corretta funzionalità in sicurezza dell'impianto;
- Rilasciare, se ricorre il caso, in duplice copia Dichiarazione di Conformità ai sensi del DPR 37/08 debitamente protocollato presso lo SUAP del Comune di Mantova.

Durante il corso dell'appalto, la Ditta Appaltatrice avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell'appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base del Prezziario CC.IAA. di Mantova con applicazione di ribasso di gara offerto, o in subordine, qualora il prezziario anzidetto non contempli l'intervento o il materiale, sulla base di altro prezziario ufficiale (es. DEI) al quale applicare il ribasso di gara offerto.

La Stazione Appaltante valuterà a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà l'esecuzione dei lavori mediante appositi buoni d'ordine che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

L'Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria al di fuori del contratto di appalto. In questo caso la Ditta Appaltatrice con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.

La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo la Ditta Appaltatrice, nonché ad avvalersi di Imprese regolarmente abilitate in base alla normativa vigente e a richiedere alla fine dei lavori il progetto e gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, l'aggiornamento di disegni e schemi concernenti impianti preesistenti che siano stati oggetto di modifica

Art. 10 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Manutenzione Ordinaria Programmata:

La fatturazione sarà emessa al termine di ogni bimestre per un importo pari a 1/6 dell'importo (annuale) posto a base di gara con l'applicazione del ribasso offerto.

Qualora non ricorrano eccezioni, ASPEF provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Manutenzione Straordinaria:

L'Aggiudicataria dovrà redigere contabilità mensile relativa a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria separandoli per singolo ordine e singola struttura; la contabilità sarà oggetto di verifica di congruità da parte dell'ufficio tecnico di ASPEF

Qualora non ricorrano eccezioni, ASPEF provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Formazione del Personale dipendente di ASPEF:

La Ditta Appaltatrice si obbliga, a semplice richiesta scritta, a formare il personale di ASPEF in gruppi di minimo 5 persone e massimo 10 persone, alle procedure di ritorno al piano e di sblocco dell'ascensore al fine di garantire l'immediata uscita di persona rimasta chiusa nell'impianto elevatore.

L'appaltatore dovrà rilasciare attestato nominativo che certifichi la frequenza di formazione del personale dipendente.

Il costo concordato a CORPO per tale prestazione a carico di ASPEF è pari a €. 10,00 per ogni persona formata.

In caso di irregolarità contributiva si sospenderà il pagamento fino ad avvenuta regolarizzazione o si attiveranno le procedure di liquidazione verso gli Enti come disciplinato dalle disposizioni vigenti qualora ricorrenti.

Art. 11 - PRONTO INTERVENTO - REPERIBILITA'

Le chiamate potranno essere inoltrate da ASPEF a mezzo suoi specifici referenti anche di struttura.

Il pronto intervento è disciplinato secondo la gravità del guasto, e si distingue in 3 tipologie:

- **servizio di somma urgenza**, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni, indice di gravità del guasto ALTO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 1/2 ORA dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti;
- **servizio di urgenza**, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto MEDIO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 2 ORE dalla comunicazione, per ripristinare al più presto la normale efficienza degli impianti interessati, portando a termine le operazioni nei tempi strettamente necessari;
- **servizio ordinario**, individuato secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite da ASPEF, indice di gravità del guasto BASSO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 48 ORE.

Il servizio di Pronto Intervento è da ritenersi valido **per tutti i giorni dell'anno e per tutte le 24 ore giornaliere.**

In caso di chiamata per intervento urgente o di somma urgenza i lavori saranno eseguiti senza indugio dalla Ditta Appaltatrice senza redazione di preventivo; la ditta non potrà esporre o porre a rivalsa ulteriori costi (diritto di chiamata, costi di reperibilità, costi trasporto, ecc.) e l'esecuzione dell'intervento non darà diritto a costi maggiorati per lavori eseguiti in giorni festivi o prefestivi.

Qualora la ditta affidataria non intervenisse nei tempi massimi sopraindicati, ASPEF si riserva il diritto di contattare altra ditta e di addebitare i maggiori costi sostenuti alla ditta aggiudicataria che non ha rispettato i termini sopraindicati; i costi aggiuntivi saranno dedotti dalla prima contabilità utile.

In caso di inadempimento degli obblighi di intervento di urgenza, ASPEF oltre ad operare secondo quanto previsto nel precedente comma, formalizzerà contestazione scritta alla ditta aggiudicatrice; dopo la seconda contestazione scritta ASPEF avrà facoltà di recedere dal presente affidamento con semplice comunicazione scritta; fermo restano le responsabilità dell'Appaltatore connesse al mancato rispetto dei termini nella presente disciplinati.

Art. 12 - VERIFICHE E PROVE/CONTROLLI

Tutti i lavori ordinati da ASPEF dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, ed i disposti delle normative vigenti in materia ed in particolare delle procedure operative previste dalla normativa in materia e le prescrizioni del tecnico incaricato da ASPEF, in modo che gli impianti rispondano perfettamente alle esigenze della Stazione Appaltante stessa ed alle norme in vigore.

Durante il corso dell'appalto ASPEF si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale, attraverso proprio personale o terzi allo scopo delegati.

Tali controlli non liberano la Ditta Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

Art. 13 - PENALI

In deroga a quanto previsto dall'art. 113 bis comma 2 del D. Lgs 50/2016, la Ditta Appaltatrice concordemente e senza eccezione alcuna, conviene quanto segue:

l'appaltatore è tenuto al pagamento di penali qualora nello svolgimento del servizio vengano riscontrate le deficienze di seguito riportate:

- a) ritardi nell'esecuzione dei lavori prescritti dall'Organismo di controllo imputabili a negligenza o colpa dell'Appaltatore - euro 300,00 (trecento/00) forfettari;
- b) ritardo superiore a 10 giorni, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione - euro 300,00 (trecento/00) forfettari;
- c) mancato intervento per il servizio di chiamata entro i tempi di cui all'art. 10 – euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
- d) modifiche non autorizzate agli impianti – euro 600,00 (seicento/00) forfettari;
- e) mancato rispetto dell'obbligo di formazione del personale ASPEF – euro 200,00 (duecento/00) per ogni richiesta inevasa inoltrata da ASPEF.

L'importo di penale massimo applicabile – cumulabile non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale presunto. Qualora le deficienze e inosservanze da parte dell'appaltatore comportassero penali che superino l'importo massimo applicabile (10% importo contrattuale), ASPEF potrà recedere immediatamente dal presente affidamento con semplice comunicazione scritta, inviata a mezzo PEC, alla Ditta Appaltatrice.

Resta comunque facoltà di ASPEF di recedere dal presente affidamento con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, dopo l'applicazione di due penali.

Art. 14 - PERSONALE

L'aggiudicatario deve impiegare, nell'espletamento del servizio, personale opportunamente formato e informato trasmettendo all'indirizzo tecnico@aspefmantova.it e manutenzione@aspefmantova.it prima della decorrenza contrattuale l'elenco nominativo del personale che sarà impiegato all'espletamento del servizio presso ASPEF.

L'aggiudicatario si obbliga:

- 1) ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative ai servizi in oggetto, operatori qualificati in possesso del patentino ascensorista rilasciato dal Ministero, oltre che di comprovata esperienza;
- 2) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti di ASPEF e di terzi (utenti), adottando nella gestione del servizio, e dunque nell'esecuzione delle varie attività, quei provvedimenti e cautele utili alla salvaguardia delle persone, sia addetti ai lavori stessi che utenti ed inoltre per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati;

3) a dotare i propri operatori di qualsiasi strumento, mezzo funzionale, dispositivo occorrente allo svolgimento delle mansioni presso i vari servizi;

4) a garantire, al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio l'immediata sostituzione del personale incaricato in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc.), dandone immediata comunicazione telefonica al Responsabile del Servizio di Manutenzione e al Referente di Servizio via mail.

Tutti gli operatori della Ditta Aggiudicataria che opereranno nell'ambito dell'intervento affidato dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1, lettera 2U" del D. Lgs n. 81/2008, completa degli elementi di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010 (fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione).

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a dotare i propri operatori di qualsiasi strumento, mezzo funzionale, dispositivi (anche DPI) occorrenti allo svolgimento delle mansioni oggetto dell'affidamento.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Le parti espressamente concordano circa il divieto assoluto di cessione del credito anche in deroga a disposti di norma in materia.

Le parti altresì espressamente concordano circa il divieto assoluto di cessione del contratto.

Art. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso esclusivamente nelle modalità disciplinate dall'art. 105 del D.Lgs 50 / 2016. e smi.

Art. 17 – GARANZIE DEFINITIVE

Si richiama quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs 50 / 2016. e smi.

Art. 18 – RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

ASPEF si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Clausola risolutiva espressa – ASPEF si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;
- reiterato (almeno due volte) ritardo d'intervento rispetto ai termini temporali fissati nello specifico articolo del presente capitolato per interventi di somma urgenza e di urgenza;
- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d'arte delle opere di contratto;
- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di una penale complessiva superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ASPEF il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che ASPEF dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.

Art. 19 – RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'attività di manutenzione è svolta dalla Ditta Appaltatrice sotto la propria responsabilità e con utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad essa facenti capo.

E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa della Ditta Appaltatrice, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e quindi a totale ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- a) operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI, CEI ecc. e delle prescrizioni, istruzioni e/o raccomandazioni delle competenti autorità nazionali e locali vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare l'ambiente;
- b) comunicare, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; la Ditta Appaltatrice dovrà in ogni momento dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- e) le spese inerenti agli atti relativi all'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta, presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA).

Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico della Ditta Appaltatrice le responsabilità ed i conseguenti oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:

- a) possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera "f" (impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili)
 - b) possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;
 - c) conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;
 - d) assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;
 - e) svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori dell'edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se ciò comporti l'esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale della Ditta Appaltatrice a percorsi più lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate da ASPEF;
 - f) mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del personale dell'impresa, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ente committente, di chiedere l'allontanamento del personale inadempiente alle disposizioni impartite.
- La Ditta Appaltatrice è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti ed è tenuta a garantire la permanenza della qualità e delle caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili.

Qualora la ASPEF rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneità degli interventi e prestazioni, potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli un termine perentorio. La Ditta Appaltatrice non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

È altresì obbligo a carico della Ditta affidataria:

- 1 - la redazione e tenuta (presso ASPEF) del registro degli interventi straordinari;
- 2 - rilascio, alla fine di ogni intervento del rapporto dettagliato recante lo stato dell'impianto (funzionante, disabilitato, escluso, ecc.);
- 3- rilasciare Dichiarazione di Conformità secondo i disposti del D.M. 37/2008, qualora l'intervento realizzato, di qualsiasi natura e genere, sia soggetto a detto adempimento; la dichiarazione dovrà essere resa completa di tutti gli allegati (nessuno escluso) disciplinati dalla norma di riferimento (D.M. 37/08).

Art. 20 – NORME DI SICUREZZA

Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale documento, redatto a cura ASPEF, allegato al bando, potrà essere oggetto di richieste di modifica da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

Art. 21 – ACCESSO ALLE STRUTTURE

In ragione delle tipologie di struttura, la Ditta Appaltatrice deve sempre comunicare preventivamente al Responsabile del Servizio di Manutenzione il giorno di esecuzione degli interventi.

Per le manutenzioni da effettuare presso la RSA, prima di iniziare le attività manutentive, gli operatori della Ditta Appaltatrice devono firmare i registri di accesso alla struttura e recepire le eventuali prescrizioni comunicate a tutela del lavoratore e degli ospiti della struttura; al termine dell'intervento gli operatori devono firmare il "registro accessi" indicando l'orario di uscita dalla struttura.

Tutti gli operatori che interverranno nell'ambito dell'intervento affidato, dovranno essere debitamente muniti di tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 9 aprile n. 81, completa degli elementi di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione).

Art. 22 – CODICE ETICO

La Ditta Appaltatrice accetta e aderisce ai principi etici ed al Codice Etico di ASPEF. La risoluzione del contratto è prevista qualora vi sia la violazione dei principi espressi nel Codice Etico di ASPEF, nonché il pieno diritto dell'Ente di chiedere e di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine e onorabilità.

Art. 23 – FORO COMPETENTE

Non si farà luogo alla procedura di arbitrato di cui all'art. 209 del D. Lgs 50/2016; per la risoluzione delle controversie che dovessero derivare dall'applicazione del presente affidamento, il foro competente è quello di Mantova.

Art. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

La Ditta aggiudicatrice in qualità di appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni.

La Ditta aggiudicatrice in qualità di appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Ditta aggiudicatrice, si obbliga ad inviare modulo apposito con riferimento del Conto Corrente bancario dedicato ed i nominativi dei rappresentanti aziendali autorizzati alla movimentazione del medesimo.

Geom. Alessandro Pavesi
(Responsabile Ufficio Tecnico)